




認 定 書

国住指第 1650 号
平成 18 年 11 月 17 日

株式会社古河テクノマテリアル
代表取締役社長 中村 信之 様

国土交通大臣 冬柴 鐵三



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 129 条の 2 の 5 第 1 項第七号ハ[防火区画貫通部 1 時間遮炎性能]の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

PS060FL-0333

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

給水管・排水管・鋳鉄製管継手／グラファイト系熱膨張材・セメントモルタル充てん／床耐火構造／貫通部分（中空床を除く）

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添のとおり

（注意） この認定書は、大切に保存しておいてください。